

Акт обследования надежности охраны

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Таловская средняя общеобразовательная школа»

01.09.2024

Комиссия в составе собственника – Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Таловская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Богдановой Т.Ю., ответственного за антитеррористическую защищенность Строкина А.В., Стеблиновой О.А., ответственной за комплексную безопасность, Сячиной Е.Г., Гончаровой Е.Д. провели обследование надежности охраны МКОУ «Таловская СОШ» расположенного по адресу: с. Таловка, улица Советская 103.

I. Результаты обследования

В ходе обследования сторонами установлено:

1. Краткая характеристика МКОУ «Таловская СОШ».

Образовательная организация относится к третьей категории опасности. Здание кирпичное с толщиной кладки 380 мм. Пол и потолок выполнены из плит перекрытия толщиной не менее 200 мм. Окна по всему периметру здания пластиковые. Все входы в здание оборудованы металлическими дверьми. С двух сторон здание оборудовано наружными противопожарными лестницами.

2. Технические системы охраны:

резервные источники электроснабжения, системы связи: в наличии, исправны;
охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно;
система видеонаблюдения: установлены 14 видеокамер по периметру территории и в здании;
система автоматической системы пожаротушения: установлена;
автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте обеспечивает;
первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
тревожная кнопка: в наличии, исправна;
система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует;
стационарный или ручной металлоискатель: имеется;

3. Инженерные средства охраны:

Установить решетки на окнах первого этажа;

4. Посты охраны:

контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не требует;

посты охраны: есть, один.

система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных сообщений в Росгвардию: установлено.

II. Выводы о состоянии безопасности

1. Техническая укрепленность МКОУ «Таловская СОШ» соответствует предъявляемым требованиям, средства охраны признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации.

2. Силы и средства, применяемые для охраны МКОУ «Таловская СОШ», соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

III. Рекомендации по обеспечению безопасности

По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МКОУ «Таловская СОШ» принять первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, а именно:
переоборудовать стационарный пост охраны. На посту установить приборы внутренней радиосвязи, обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Члены комиссии:

Дрокина Е.Д.

Стеблинова О.А.

Бобрусева А.В.

Гончарова Е.Д.